


BORNIER ALARMISTE



VOYANTS

La représentation des voyants est donnée dans la condition au repos = porte fermée et verrouillée

Le libellé correspond au voyant allumé

- | | | |
|---|--|---|
| LDR1
<input checked="" type="radio"/> Serrure porte non actionnée | LDJ7
<input checked="" type="radio"/> Porte fermée | LDV10
<input checked="" type="radio"/> Commande alimentation ventouse |
| LDR2
<input type="radio"/> Bouton sortie actionné | LDJ8
<input checked="" type="radio"/> Bloqueur(s) verrouillé(s) | LDV11
<input checked="" type="radio"/> Commande verrouillage bloqueur(s) |
| LDR3
<input type="radio"/> Contacteur à clé actionné | LDJ9
<input checked="" type="radio"/> Ventouse collée | LDV12
<input type="radio"/> Commande déverrouillage bloqueur(s) |
| LDR4
<input type="radio"/> Demande de déverrouillage active | | LDV13
<input type="radio"/> Commande générale déverrouillage |
| LDR5
<input checked="" type="radio"/> Déclencheur manuel non déclenché | | |
| LDR6
<input type="radio"/> Relais 9 commandé | | |

N° document	Indice	Version	Echelle	Format	Date	Auteur
146	0	V2	-	A4	26/01/2019	Guillaume WALLETH
Produit						
Carte de gestion porte OBS/OCS V2						
Document						
Bornier raccordement alarmiste						
Document confidentiel - Diffusion interdite						

SECUREX
 notre expérience, votre sécurité
 8, av Jean MONNET
 26000 VALENCE
 Tel : (33) 475 25 72 20
 Fax : (33) 475 63 21 52
 Mail : securex@securex-sas.fr